



BESCHEINIGUNG

Das Fernwärmenetz „Niederwerder“ der



**Rosa-Luxenburg-Straße 9
04720 Döbeln**

wurde durch die

**Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Energiesysteme**

nach dem Arbeitsblatt AGFW FW 309-1
(Stand: 05/2014) geprüft und bewertet.

Der Primärenergiefaktor f_p nach FW 309-1 beträgt:

$$f_{p, FW} = 0,483$$

Der KWK-Anteil an der Fernwärme-Versorgung
beträgt:

$$\phi_{FW, BHKW} = 66,87 \%$$

Dieser Bescheinigung liegt der
Prüfbericht: IS_Effizienz_SW_DL_25112014 zugrunde.
Die Bescheinigung ist gültig bis zum 24.11.2024



Dresden, den 25. November 2014

Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Schubert
Ö.b.u.v. Sachverständiger TEH f. Feuerungsanlagen
f_p-Gutachter-Nr.: AGFW-FW609-197